

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité

Délégation départementale de la Charente-Maritime

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
Service Santé Environnement**CONTROLE SANITAIRE DES
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : A.I. DE ST-MARTIN-DE-RE

| | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---|
| Prélèvement | 00142164 | Commune | FLOTTE (LA) |
| Unité de gestion | 0067 - A.I. DE ST-MARTIN-DE-RE | Prélevé le | mercredi 27 décembre 2023 à 11h20 |
| Installation | UDI 000341 - R. DE ST-MARTIN-LA FLOTTE | par | M. ROBUCHON |
| Point de surveillance | 0000000650 CENTRE BOURG | Motif | Contrôle sanitaire plomb cuivre et nickel |
| Localisation exacte | ROBINET ÉVIER CUISINE MAIRIE | Type d'eau | Eau distribuée désinfectée |

Analyse effectuée par : QUALYSE - SITE DE LA ROCHELLE (17) 1701
Type de l'analyse : D2PCN Code SISE de l'analyse : 00142113 Référence laboratoire : 23122608343301

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|--|------------|---------|------------|--------------|
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX | | | | |
| Cuivre | 0,057 mg/L | 2 | 1 | |
| Nickel | 0,5 µg/L | 20 | | |
| Plomb | 0,3 µg/L | 10 | | |

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00142164)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

La Rochelle, le 18 janvier 2024
Le Directeur de la délégation départementale

Laurent FLAMENT